



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Псковской области

Псков, ул. Инженерная д. 92, тел.: (8112) 79-44-14, факс: 79-44-09 www.60.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Псков, ул. Инженерная д. 92, тел./факс: (8112) 53-63-13, E-mail: pskov.ugprn@ya.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Великие Луки

Великие Луки, ул. Дружбы д. 6, тел.: (81153) 9-19-70, факс: 9-19-72, E-mail: omd.vluki@yandex.ru

АКТ ПРОВЕРКИ

соблюдения требований пожарной безопасности

№ 99

г. Великие Луки, ул. Дружбы д. 6

(место составления акта)

12 час. 00 мин., 29.11.2019г.

(время, дата составления акта)

На основании: распоряжения ОНД и ПР по г. Великие Луки УНД и ПР ГУ МЧС России по Псковской области от «25» октября 2019 года № 99

(наименование документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена плановая проверка территории, здания и помещений Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Псковской области «Великолукский механико-технологический колледж» по адресу: г. Великие Луки, ул. К. Либкнехта, 12

(тип проверки) (наименование и адрес объекта государственного объекта защиты (место проведения проверки))

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской области «Великолукский механико-технологический колледж», юридический адрес: Великолукский район, п. Нагорный, ИНН 6002011337; ОГРН 1116025000013.

(наименование предприятия и (или) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального (или) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателя объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

«07» ноября 2019 года с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

«26» ноября 2019 года с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.

«29» ноября 2019 года с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.

Общая продолжительность проверки: «3» рабочих дня («3» часов)

(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлена:

Директор Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Псковской области «Великолукский механико-технологический колледж» Буланьков Сергей Дмитриевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«11» часов «20» минут «28» октября 2019 года


(подпись)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Щемелев Артем Александрович – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Великие Луки управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Лицо (а), привлечённое (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: Хахалев Константин Павлович старший эксперт сектора судебных экспертиз федерального государственного бюджетного учреждения Судебно-экспертного учреждения федеральной противопожарной службы Испытательной пожарной лаборатории по Псковской области.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Казакова Светлана Станиславовна – специалист в области охраны труда ГБПОУ ПО «Великолукский механико-технологический колледж».

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы пожарной безопасности ГБПОУ ПО «Великолукский механико-технологический колледж» - правообладателя объекта защиты;

- проведено обследование объекта защиты, расположенного адресу: г. Великие Луки, ул. К. Либкнехта, 12.

(указывается перечень мероприятий по контролю проведённых в рамках настоящей проверки)

Представлен отчёт о результатах расчёта пожарного риска: расчёт риска не проводился.

(указываются реквизиты отчёта, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчёта, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены.

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено.

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охрального обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	В здании колледжа применен 2 тип системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (требуется 3).	ч. 2, ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 80, ст. 83 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 № 123-ФЗ; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; ст. 46 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002г. № 184-ФЗ; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» табл. 2 п. 14; табл. 1; НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» табл. 2 п. 7; табл. 1.	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской области «Великолукский механико-технологический колледж»
2.	Этажи здания колледжа (1,2) не обеспечены требуемым количеством эвакуационных выходов, соответствующих требованиям нормативных документов в области пожарной безопасности.	ч.2, ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 80, ст. 89 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 № 123-ФЗ; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; ст. 46 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002г. № 184-ФЗ; п.	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской области «Великолукский механико-технологический колледж»

		<p>п. 6.9*, п. 6.13*, п. 6.34* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.1, п. 4.2.3 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</p>	
<p>3.</p>	<p>На 3 этаже в здании пристройки имеется один эвакуационный выход. (должно быть не менее двух)</p>	<p>ч. 2, ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 80, ст. 89 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 № 123- ФЗ; п. 33, 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; ст. 46 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002г. № 184-ФЗ; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.1; 4.2.3; Строительные нормы и правила Часть II Нормы строительства проектирования Москва 1954 год Глава II параграф I «Общественные здания» п. 1, Глава II-В параграф 2 «Противопожарные требования» п. 9; СНиП II- В.11 1958 года «Строительные нормы и правила» Часть II раздел В глава 11 «Общественные здания» п. 1, п. 9; СНиП II- А.5-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений» п.</p>	<p>Государственное бюджетное профессионально образовательное учреждение Пековской области «Великолукский механико- технологический колледж»</p>

4.	<p>Путь эвакуации (с 1 по 3 этаж) осуществляющий через лестничную клетку расположенную в здании пристройки, допускается устройство ступеней различной высоты в пределах лестничных маршей данной лестницы. (от 3,5см до 19,5 см)</p>	<p>4.5 ч. 2, ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 80, ст. 89 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 № 123-ФЗ; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; ст. 46 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002г. № 184-ФЗ СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.4; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.28*.</p>	<p>Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской области «Великолукский механико-технологический колледж»</p>
5.	<p>На первом этаже под лестничным маршем лестницы № 2 сооружено из деревянных конструкций кладовое помещение</p>	<p>Правил противопожарного режима в Российской Федерации п. 23 п/л К</p>	<p>Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской области «Великолукский механико-технологический колледж»</p>
6.	<p>В помещении кафе-столовая покрытие потолка применено с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ 1</p>	<p>ч. 2, ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 80, ст. 134 п. 6; табл. 29 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля</p>	<p>Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской области «Великолукский механико-технологический</p>

		2008 № 123-ФЗ	колледж
7.	Эвакуационный выход ведущий из спортивного зала не оборудован световым таблом «Выход»	ч. 2, ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 80, ст. 83 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 № 123-ФЗ; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; ст. 46 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002г. № 184-ФЗ; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 5.3	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской области «Великолукский механико-технологический колледж
8.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности (электрощитовая и кабинет инженера) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости	ч. 2, ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 80, ст. 88 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 № 123-ФЗ;	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской области «Великолукский механико-технологический колледж
9.	Система внутреннего водопровода не обеспечивает требуемый расход воды	Правила противопожарного режима в РФ п. 55; СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренней противопожарный подопровод. Требования пожарной безопасности.	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской области «Великолукский механико-технологический

		табл. 1; СНиП 2.04.01-85	колледж
10.	Системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта	ч. 7 ст. 83 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Псковской области «Великолукский механико-технологический колледж»

нарушений не выявлено: _____

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: «Гидротестер пожарных кранов»; шумомер «Testo 816», свидетельство о поверке № 4243/12 до 19.12.2019; лазерный рулетка измерительная металлическая свидетельство о поверке 0303/404 до 20 апреля 2020 года.

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Протоколы испытаний внутреннего противопожарного водопровода, систем АУПС и СОУЭ:
 - Протокол испытания внутреннего противопожарного водопровода 179/2г от 19.11.2019г.
 - Протокол испытаний системы пожарной сигнализации и оповещения № 179/1г от 19.11.2019г.
2. Документы по распоряжению на 270 листах (вход. № 270-2-5-13 от 25.09.2019г.).
3. Приложение № 1 приказ МЧС России от 28.06.2018г. № 261

Подписи лиц, проводивших проверку:

Щемелев Артем Александрович – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Великие Луки управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Псковской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 29 ” ноября 20 19 г.



(подпись)

С актом проверки ознакомлен, экземпляр акта со всеми приложениями получил:

Буланьков Сергей Дмитриевич – директор Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Псковской области «Великолукский механико-технологический колледж»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 11 ” ноября 20 19 г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлена:

Казакова Светлана Станиславовна – специалист в области охраны труда ГБПОУ ПО «Великолукский механико-технологический колледж» «Великолукский механико-технологический колледж»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 11 ” ноября 20 19 г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)