



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Псковской области**

Псков, ул. Инженерная д. 92, тел.: (8112) 79-44-14, факс: 79-44-09 [www.60.mchs.gov.ru](http://www.60.mchs.gov.ru)

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

Псков, ул. Инженерная д. 92, тел./факс: (8112) 53-65-13, E-mail: [pskov.uapr@ya.ru](mailto:pskov.uapr@ya.ru)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Великие Луки**

Великие Луки, ул. Дружбы д. 6, тел.: (81153) 9-19-70, факс: 9-19-72, E-mail: [ond.vluki@yandex.ru](mailto:ond.vluki@yandex.ru)

**Предписание № 99 / 1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Псковской области «Великолукский механико-технологический колледж», ИНН 6002011337; ОГРН 1116025000013.

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) руководителя или иного лица, ответственного за устранение нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР по г. Великие Луки УНД и ПР Главного Управления МЧС России по Псковской области от «25» октября 2019 года № 99 Соболева Владислава Алексеевича,

(дата документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с «07» по «29» ноября 2019 года Шемелевым Артемом Александровичем старшим инспектором ОНД и ПР по г. Великие Луки УНД и ПР Главного управления МЧС России по Псковской области проведена плановая проверка на объекте защиты – здания Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Псковской области «Великолукский механико-технологический колледж», по адресу: г. Великие Луки, ул. К. Либкнехта, 12

(указывается период, дата проведения проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего (ше) проверку, наименование с/квартала (района) объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с Казаковой Светланой Станиславовной – специалист в области охраны труда ГБПОУ ПО ВМТК

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, дата, должность лица, на которого возложена ответственность за устранение нарушений требований пожарной безопасности)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявления нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (их) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывает, если только выполнены)
1	2	3	4	5
1	В здании колледжа применен 2-тип системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (требуется 3).	ч. 2, ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 80, ст. 83 Федерального закона «Технический регламент о требованиях	02.11.2020г.	

		<p>пожарной безопасности» от 22 июля 2008 № 123-ФЗ; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; ст. 46 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002г. № 184-ФЗ; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» табл. 2 п. 14; табл. 1; НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» табл. 2 п. 7; табл. 1.</p>	
2	<p>Этажи здания колледжа (1,2) не обеспечены требуемым количеством эвакуационных выходов, соответствующих требованиям нормативных документов в области пожарной безопасности.</p>	<p>ч.2, ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 80, ст. 89 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 № 123-ФЗ; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; ст. 46 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002г. № 184-ФЗ; п. 6.9*, п. 6.13*, п. 6.34* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.1, п. 4.2.3 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</p>	02.11.2020г.

3	<p>На 3 этаже в здании пристройки имеется один эвакуационный выход. (должно быть не менее двух)</p>	<p>ч. 2, ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 80, ст. 89 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 № 123-ФЗ; п. 33, п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; ст. 46 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002г. № 184-ФЗ; СП 1.13130.20(09) «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.1; 4.2.3; Строительные нормы и правила Часть II Нормы строительства проектирования Москва 1954 год Глава II параграф 1 «Общественные здания» п. 1, Глава II-В параграф 2 «Противопожарные требования» п. 9; СНиП II-V.11 1958 года «Строительные нормы и правила» Часть II раздел В глава 11 «Общественные здания» п. 1, п. 9; СНиП II-A.5-70 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений» п. 4.5</p>	02.11.2020г.
4	<p>Путь эвакуации (с 1 по 3 этаж) осуществляющий через лестничную клетку расположенную в здании пристройки, допускается</p>	<p>ч. 2, ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 80, ст. 89 Федерального закона «Технический регламент о требованиях</p>	02.11.2020г.

	устройство ступеней различной высоты в пределах лестничных маршей данной лестницы. (от 3,5см до 19,5 см)	пожарной безопасности» от 22 июля 2008 № 123-ФЗ; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; ст. 46 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002г. № 184-ФЗ СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.4; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.28*.		
5	На первом этаже под лестничным маршем лестницы № 2 сооружено из деревянных конструкций кладовое помещение	Правил противопожарного режима в Российской Федерации п. 23 п/п К	02.11.2020г.	
6	В помещении кафе-столовая покрытие потолка применено с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ 1	ч. 2, ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 80, ст. 134 п. 6; табл. 29 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 № 123-ФЗ	02.11.2020г.	
7	Эвакуационный выход ведущий из спортивного зала не оборудован световым таблом «Выход»	ч. 2, ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 80, ст. 83 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 № 123-ФЗ; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	02.11.2020г.	

		<p>Федерации; ст. 46 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002г. № 184-ФЗ; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 5.3</p>	
8	<p>Помещения различных классов функциональной пожарной опасности (электрощитовая и кабинет инженера) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости</p>	<p>ч. 2, ч. 4 ст. 4, ст. 6, ст. 80, ст. 88 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 № 123- ФЗ;</p>	02.11.2020г.
9.	<p>Система внутреннего противопожарного водопровода не обеспечивает требуемый расход воды</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ п. 55; СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренней противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности. табл. 1; СНиП 2.04.01-85</p>	02.11.2020г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При неисполнении с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроков их устранения физическое и юридическое лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать действия должностных

- в орган ГПН, выданный постановление о проведении проверки, выданный должностному лицу, органу ГПН, в течение десятидневных дней с момента принятия решения и (или) осуществления действия (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке и течение трех месяцев с момента принятия решения и (или) осуществления действия (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные влечь, исполнять или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лиц, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их полномочий.



Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, устанавливаемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», предусмотрены возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Великие Луки управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Псковской области  
Шемелев Артем Александрович

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)



(подпись)

«29» ноября 2019 года

Предписание для исполнения получил:

Директор Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Псковской области «Великолукский механико-технологический колледж»  
Буданьков Сергей Дмитриевич

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

(подпись)

«29» \_\_\_\_\_ 2019 года

С предписанием ознакомлена:

Специалист в области охраны труда Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Псковской области «Великолукский механико-технологический колледж»  
Казакова Светлана Станиславовна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

(подпись)

«29» \_\_\_\_\_ 2019 года



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Псковской области**

Псков, ул. Инженерная д. 92, тел.: (8112) 79-44-14, факс: 79-44-09 [www.60.mchs.gov.ru](http://www.60.mchs.gov.ru)

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

Псков, ул. Инженерная д. 92, тел./факс: (8112) 53-65-13, E-mail: [pskov.udpr@yul.ru](mailto:pskov.udpr@yul.ru)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Великие Луки**

Великие Луки, ул. Дружбы д. 6, тел.: (81153) 9-19-70, факс: 9-19-72, E-mail: [ond.vluki@yandex.ru](mailto:ond.vluki@yandex.ru)

**Предписание № 99 / 1/2**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Псковской области «Великолукский механико-технологический колледж», ИНН 6002011337; ОГРН 1116025000013.

(Фамилия, имя, отчество (полностью при наличии) должностного лица государственного пожарного надзора, выдающего предписание (приказ) о проведении проверки, фамилия, имя, отчество (полностью) лица, на которого возложена ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР по г. Великие Луки УНД и ПР Главного Управления МЧС России по Псковской области от «25» октября 2019 года № 99 Соболева Владислава Алексеевича,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилия, имя, отчество (полностью – при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, выдающего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с «07» по «29» ноября 2019 года Щемелевым Артемом Александровичем старшим инспектором ОНД и ПР по г. Великие Луки УНД и ПР Главного управления МЧС России по Псковской области проведена плановая проверка на объекте защиты – здании Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Псковской области «Великолукский механико-технологический колледж», по адресу: г. Великие Луки, ул. К. Либкнехта, 12

(указание, форма, вид проведенной проверки, фамилия, имя, отчество (полностью – при наличии), должность сотрудника (лиц) органа ГПН, фамилия, имя, отчество (полностью) и адрес места нахождения объекта защиты (места проведения проверки)

совместно с Катаковой Светланой Станиславовной – специалист в области охраны труда ГБПОУ ПО ВМТК

(Фамилия, имя, отчество (полностью при наличии), должность руководителя, лица, на которого возложена ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности, фамилия, имя, отчество (полностью) лица, осуществляющего проверку)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (или пункты) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) а выполнили и (указывает ся только выполнен е)
1	2	3	4	5
1	Системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное	ч. 7 ст. 83 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	02.11.2020г.	



устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта			
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании" и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Великие Луки  
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления

МЧС России по Псковской области  
Щемелев Артем Александрович

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

«29» ноября 2019 года



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Директор Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  
Псковской области «Великолукский механико-  
технологический колледж»

Буланьков Сергей Дмитриевич

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

«29» \_\_\_\_\_ 2019 года

(подпись)



С предписанием ознакомлена:

Специалист в области охраны труда  
Государственного бюджетного  
профессионального образовательного учреждения  
Псковской области «Великолукский механико-  
технологический колледж»

Казакова Светлана Станиславовна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя,  
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического  
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного  
представителя, присутствовавшего при проведении проверки)



(подпись)

20 11 2019 года